

תעודת בדיקה מס' 7072324791
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: קוגר טק בע"מ
כתובת: בן צבי 84 תל אביב
תאריך ההזמנה: 03/11/2020
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון

תאור המוצר

צופר (כולל התקן מהבהב) מדגם CGR12-R/W תוצרת חברת קוגר טק. ארץ יצור סין

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת צו יבוא חופשי

לבדוק התאמה לדרישות תקן הישראלי ת"י 1220 חלק 10: "מערכות גילוי אש : התקנים להתרעת שמע". דצמבר 2018.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

1: כללי

הובא לבדיקה צופר (כולל התקן מהבהב) מדגם CGR12-R/W תוצרת חברת קוגר טק ארץ יצור סין.

2: מסקנה

2.1 הצופרים שנבדקו מתאימים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.
2.2 במידה ויאומץ תקן NFPA72 להתקנה מערכות לגילוי אש, לא יהיה ניתן להתקין את הצופר באזורים שבהם נדרש שימוש בתדר נמוך (Low Frequency).

תאריך הדפסה 27/04/2021


שם החותם: ברק זולונץ
תפקידו: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: מ"ד התרעות

תעודת בדיקה מס' 7072324791

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

4: תאור מורחב של המוצר



נתונים טכניים	
CGR12-R.....	צופר נצנץ אדום
CGR12-W.....	צופר נצנץ לבן
10 mA	צריכת זרם צופר
2 mA	צריכת זרם נצנץ
24 Vdc	מתח פעולה
100 dB/1m	עוצמת שמע
מידות	
136 מ"מ	אורך
100 מ"מ	רוחב
53 מ"מ	גובה

Cougar-Tech	
Strobe Siren	
Model No. CGR12-R/W	
Siren Current (mA):	10
Strobe Current (mA):	2
Sound (db/1m):	100

