

תעודת בדיקה מספר 7072324795
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| שם המזמין: | קוגר טק בע"מ |
| כתובת: | הסיבים 10 |
| עיר: | פתח תקווה |
| תאריך ההזמנה: | 03.11.2020 |
| הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין | |

בדיקה של:

| |
|---|
| כרטיס מוצא מכותב לממסר (על קו גילוי בלבד) דגם US-101-RLY מתוצרת חברת קוגר טק בע"מ |
|---|

מהות הבדיקה:

| |
|--|
| בדיקת התאמה לדרישות סעיפים 31 של ת"י 1220 חלק 2 אוקטובר 2014 |
|--|

מסמך זה אינו היתר
לסימון המוצר בתו תקן

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות)
שנבדקה (ו) בלבד ואין ליחס
לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין
להשתמש בה אלא במלואה

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקה לכרטיס US-101-RLY מתוצרת חברת קוגר טק
להפעלת הכרטיס נעשה שימוש ברכזת 3000A

מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה לעבודה עם כרטיס מדגם US-101-RLY.

הערות:

א: צריכת זרם ברגיעה 1 ma, צריכת זרם בהפעלה (רגעי) 4 ma.
ב. יש להתקין את הכרטיס בתוך קופסא סגורה

שם החותם: ברק זולונץ
תפקידו: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: מ"ד התרעות

תוצאות הבדיקה

כרטיס מדגם US-101-RLY

