

תעודת בדיקה מס' 8314307386
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשל"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: א.א.פ. טכנולוגיות בע"מ
כתובת: דרך בן צבי 84 תל אביב
תאריך ההזמנה: 11/02/2003
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידת בקרה מדגם FC-3000 (RD6692C) מתוצרת חברת US-VETCH לבין גלאים מדגמים: OP-320C מתוצרת חברת אלרמקום, US-269 מתוצרת חברת US-VETCH ועם גלאים מדגמים DO-1101A ו-DT1101A מתוצרת חברת צרברוס.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש יחידות בקרה" אוקטובר 1994.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל דף אחד בלבד

כללי

יחידת הבקרה נבדקה עם גלאים מדגמים: DO-1101A, DT1101A ונוריות סימון דגם DJ-1192 מתוצרת חברת צרברוס (מקסימום 2 נוריות סימון), עם גלאי מדגם US-269 מתוצרת חברת US-VETCH ונורית סימון אחת בלבד מדגם DJ1192 מתוצרת חברת צרברוס, עם גלאי מדגם OP-320C מתוצרת חברת ALARCOM ונורית סימון מדגם DJ1192 (מקסימום 2 נוריות לגלאי).

מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

הערה:

השלמה לתעודתינו מספר 8314308434

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות

חתימה:

מסמך זה אינו היחיד לשימוש והוא אינו כולל