



תעודת בדיקה מן 8414357288

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	ברק אש בע"מ
כתובת:	ת.ד. 2169
עיר:	חולון
תאריך ההזמנה:	12/08/2004
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין רכזות אזוריות מדגמים FC-3000/2/4/8 אזורים (קוגר) מתוצרת חברת US-VETCH (א.א.פ.) לבין דלאי עשן מדגם AHS-871 וגלאי חום מדגם AHH-9616 מתוצרת חברת הורינג
--

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2 - "מערכות גילוי אש : יחידות בקרה" מאוקטובר 1994.
--

מסמך זה בלבד לא ישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה דף אחד בלבד.

כתיבה:

הוצאה לבדיקה ע"י המזמין יחידות בקרה אזוריות מדגמים FC-3000/2/4/8 אזורים (קוגר) מתוצרת חברת US-VETCH (א.א.פ.) לבין גלאי עשן מדגם AHS-871 וגלאי חום מדגם AHH-9616 מתוצרת חברת הורינג. להפעלת הגלאים נעשה שימוש בנוריות סימון מדגם TM-007 מתוצרת חברת סקיי לייף

מסקנה:

יחידות הבקרה מדגמי FC-3000/2/4/8 אזורים מתוצרת חברת US-VETCH מתאימות לעבודה עם גלאי עשן מדגם AHS-871 וגלאי חום מדגם AHH-9616 מתוצרת חברת הורינג.

הערות:

אין לחבר יותר מי 2 נוריות סימון לכל גלאי.

29/08/2004

אלברט אזולאי
ראש מערך התכנות