



# מכון התקנים הישראלי

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב

תעודת בדיקה מספר 0612306204  
ברמתם לסייף 12 לחוק התקנים תשי"ב 1853

<b>פרטי ההזמנה:</b>	
שם המזמין:	טס סקי ל"ן
כתובת:	תדהר 17 רמת תמר
עיר:	רענה
תאריך ההזמנה:	31/12/2006
הדוגמה נשלח עלי' בוא נוח המכון	

**בדיקה של:**  
צופר עם התקן הבהוב מדגם BWK411 מתוצרת חברת WANKE-ELECTRON סין

**פחות הבדיקה:**  
לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 10: \* סערמת גילוי אש : התקנים להתרעת שמע  
דצמבר 1991.

מספר זה בלבד לא  
ישמש לשחרור טובין  
מהמכס

תעודה זו מתייחסת לזוגמא (ות)  
שנבדקה(ו) בלבד אין ליחס  
לזוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים  
ואין להשתמש בו אלא  
במלואה

**גלוי:**  
הובאה לבדיקה עלי' המזמין צופר עם התקן הבהוב מדגם BWK411 מתוצרת חברת WANKE-ELECTRON .  
הצופר עם מיינדים להתקנה פנימית בלבד.

**מספיק:**  
הצופר עם שנבדקו מנתאימים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

**הערה:**  
הצופר נבדק במתח עבודה מ 18 וולט עד 30 וולט

יוסי אהרון  
*יוסי אהרון*

אלכסי גולדאי  
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היחיד לסימון המוצר בתו תקן

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב

# מכון התקנים הישראלי



מתי

תעודת בליקה 0812366264

דף 2 מתוך 2 דפים

תאריך: 01/02/2007

על גבי המפרט מסומן כלהלן:



**Wanka-Electron**

Strobe alarm alarm

Model no. 88AK411

Current 60-180 mA

Sound 1100 dB(A) max

See instruction

Manual: 88A-2007

יוסי אהרון

*Handwritten signature*

אלבטס אטלנאי  
ראש-סדרה בתחנת

*Handwritten signature*

## מסמך זה אינו היחיד לסימון המוצר בתו תקן

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, הנהלה: טל' 03-6467800, פקס' 03-6487778, [www.sli.org.il](http://www.sli.org.il)  
ענף האלקטרוניקה: טל' 03-6465050, פקס' 03-7484026. מטרות התרעה: טל' 03-6487826, פקס' 03-6485370