

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	יו אס V וי טק
כתובת:	בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	18.08.2009
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידת בקרה מדגם Couger 3000S-LCD מתוצרת חברת Us V-Tech לגלאים מדגמים 55000-327 ו- 55000-143 מתוצרת חברת אפולו אנגליה

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2 - " מערכות גילוי אש : יחידות בקרה" מאוקטובר 1994.

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתיחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה דף אחד.

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידת בקרה מדגם COUGER 3000S-LCD לגלאים מדגמים 55000-143 ו- 55000-327 מתוצרת חברת אפולו. הגלאים נבדקו עם נוריות סימון מדגם RL1802 מתוצרת חברת יו.אס וי טק.

מסקנה
יחידת הבקרה מדגם קוגר 3000 (עם תצוגת LCD) מתאימה לעבודה עם גלאים מדגמים 55000-327 ו- 55000-143 מתוצרת חברת APOLLO.

הערה:
הגלאים נבדקו כשהם מחוברים או למוצא אזור ברכזת ולמוצא אזור בכרטיס IO64004S

18.10.2009

יוסי אהרון
בודק

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן