



תעודת בדיקה מספר 9112355275
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	י. א. ס. ט. בע"מ
כתובת:	מרכז פנורמה דרך בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	20.12.2011
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין רכזת גילוי וכיבוי מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VTECH לסולנואיד B04420103 מתוצרת חברת CEODEUX המיועד למערכת כיבוי מתוצרת חברת MINIMAX NOVEC 3M

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 4.1 2-3 על פי דרישות ה NFPA-2001

תעודה זו מכילה דף אחד	תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה (ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	מסמך זה בלבד לא ישמש לשחרור טובין מהמכס
-----------------------	--	---

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) בין סולנואיד מדגם B04420103 לרכזת גילוי וכיבוי מדגם קוגר 3000 מתוצרת US-VTECH

הפעלת הכיבוי נעשה שימוש בכרטיס מתאם כיבוי מדגם US-EXH5203S, כרטיס זה חייב להיות מותקן בצמוד לסולנואיד או ניתן להפעיל את הכיבוי בעזרת כרטיס H06222 מתוצרת חברת US-VTECH

מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה לעבודה עם סולנואיד מדגם B04420103 ועונה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו

הערה

א: מוצא הפעלת הכיבוי מופעל למשך 5 שניות

תאריך הדפסה: 03.01.2012

יוסי אהרונים

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, הנהלה: טל' 03-6467800, פקס' 03-6467779, www.sii.org.il
ענף האלקטרוניקה: טל' 03-6465050, פקס' 03-7454026, מערכות התרעה: טל' 03-6467626, פקס' 03-6465370