



תעודת בדיקה מספר 9112355276

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	י.א.ו.י. טק
כתובת:	דרך בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	20/12/2011
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידות בקרה מדגמים קוגר 3000LCD ו- קוגר S3000 מתוצרת חברת US-VTECH לגלאי עשן מדגם SD269 מתוצרת חברת EVERDAY טיוואן
--

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2 - "מערכות גילוי אש יחידות בקרה" מאוקטובר 1994.
--

תעודה זו מכילה דף אחד	תעודה זו מתיחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס
-----------------------	--	--

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה בין יחידות בקרה אזוריות מדגמים קוגר 3000LCD ו- 3000S מתוצרת חברת US-VTECH לגלאי עשן מדגם SD269 מתוצרת חברת EVERDAY טיוואן גלאי העשן נבדקו עם נוריות סימון מדגם RL1802 מתוצרת חברת US-VTECH

מסקנה

יחידות הבקרה מדגמים קוגר 3000LCD ו- 3000S מתוצרת חברת US-VTECH מתאימות לעבודה עם גלאי עשן מדגם SD269 מתוצרת חברת EVERDAY

הערה

אין לחבר יותר מי 2 נוריות סימון לכל גלאי.

יוסי אהרון

אלברט אולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

רח"ח ח"ם לבנון 42, תל-אביב 69977, הנהלה: טל' 03-6467800, פקס' 03-6467779 www.sii.org.il
ענף האלקטרוניקה: טל' 03-6465050, פקס' 03-7454026. מערכות התרעה: טל' 03-6467626, פקס' 03-6465370