

תעודת בדיקה מספר 9212312589/א

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	י.א.ס.וי.טק בע"מ
כתובת:	דרך בין צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	30.04.2012
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידת בקרה מדגם קוגר (LCD)3000S (מתוצרת חברת US-VTECH ישראל לגלאי להבה מדגם FMX5000UV וגלאי להבה מדגם IR FMX5000 מתוצרת חברת MINIMAX גרמניה
--

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2 - " מערכות גילוי אש : יחידות בקרה" מאוקטובר 1994.

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה דף 1 בלבד

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה בין יחידת בקרה אזורית מדגם קוגר (LCD)3000S מתוצרת חברת US-VTECH לגלאי להבה מדגמים FMX5000 UV ו- FMX5000 IR מתוצרת חברת MINIMAX גרמניה

מסקנה

יחידות הבקרה מדגם קוגר 3000S מתוצרת חברת US-VTECH מתאימה לעבודה עם גלאי להבה מדגמים FMX 5000 UV ו- FMX5000 IR מתוצרת חברת MINIMAX

הערה

אין בתעודה זו הוכחה להתאמת גלאי הלהבה הנ"ל להתאמה לדרישות תקן כלשהו.

שם החותם: יוסי אהרון
תפקיד: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקיד: ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן