

**תעודת בדיקה מספר 9512322796**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

**פרטי ההזמנה:**

שם המזמין:	י.א.ו.י. טק בע"מ
כתובת:	דרך בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	02.08.15
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

**בדיקה של:**

גלאי עשן אופטי או חום אנלוגי מדגם US-669A--SH מתוצרת חברת US-VTECH ארץ יצור סין.

**מהות הבדיקה:**

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 1: "מערכות גילוי אש י: גלאי עשן" אוגוסט 2010 והתאמה לסעיפי תקן שנבדקו לפי ת"י 1220 חלק 4: "מערכות גילוי אש י: גלאי חום נובמבר 1988

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

תעודה זו מתיחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחוס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואה

**כללי:**

הובא לבדיקה ע"י המזמין גלאי עשן אנלוגי המשולב גילוי אופטי או גילוי חום, דגם הגלאי US-669A-SH להפעלת גלאי עשן נעשה שימוש ברכות מדגם קוגר 3000A מתוצרת חברת US-VTECH ועם מנורת סימון מתוצרת חברת US-VTECH

**מסקנה**

גלאי מדגם US-669A-SH מתוצרת חברת US-VTECH מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו

**הערות**

א. קביעת סוג כלאי עשן או חום מבוצע בעזרת מפסק 8. במצב OFF משמש הגלאי כגלאי עשן במצב ON משמש הגלאי כגלאי חום



ב. בהתאם להוראות היצרן ניתן לכוון את רגישות הגלאי לרמה שלא תרד מ- לרגל 92-93%

שם החותם: ברק זולונץ  
תפקידו: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי  
תפקידו: מ"ד התרעות

תעודת בדיקה 9512322796

דף 2 מתוך 2 דפים



שם החותם: ברק זולונק  
 תפקידו: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי  
 תפקידו: מנ"ד התרעות